

Commune : 1865 Les Diablerets

 N° parcelle : 2273

 Objet : Vuarnaz 10
Performance globale (→ joindre le calcul)

 Valeur limite respectée : oui non

 Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
 Intérieures
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

 Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

	R	S	A		
Catégorie d'ouvrage : II = habitat individuel	SRE : <u>143</u> m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Total des surfaces : SRE : <u>143</u> m ²		Altitude: <u>1227</u> m			

Exigences

 Agent énergétique pour le chauffage : Electricité

 Performances globales : $Q_h < Q_{h,li}$
225.8 MJ/m² < 263.6 MJ/m²
Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
 Plans (1:100) avec désignation des éléments
 Justificatif thermique
 Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél. : Adresse mail : Lieu, date, signature :	Justificatif établi par : <u>octawatt sàrl</u> <u>Av. Général-Guisan 61b - 1800 Vevey</u> <u>021 922 18 77</u> <u>info@octawatt.ch</u> <u>Vevey, le 21.12.2023</u>	A REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est certifié complet et correct _____ _____ _____ _____
---	--	--