



Commune : Les Diablerets

N° parcelle : 7513

Objet : Construction d'un chalet à Les Diablerets

**Performance globale** (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée :

oui  non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié :

oui  non

**Protections solaires**

- Extérieures (Volets, stores)  
 Intérieures  
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement

- non  
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

**Données générales**

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

Catégorie d'ouvrage : II = **habitat individuel**

SRE : 249.3 m<sup>2</sup>

R S A

(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs)

Catégorie d'ouvrage :

SRE : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

(S = chauffage au sol)

Catégorie d'ouvrage :

SRE : \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

(A = autre)

Total des surfaces : SRE : 249.3 m<sup>2</sup>

Altitude: 1211 m

**Exigences**

Agent énergétique pour le chauffage : Chaudière à bois

$$Q_h < Q_{h,li}$$

Performances globales : 178.1 MJ/m<sup>2</sup> < 249.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Annexes**

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique  
 Plans (1:100) avec désignation des éléments  
 Justificatif thermique  
 Check-list des ponts thermiques

Autre : \_\_\_\_\_

**Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation**

**Signatures**

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise

Justificatif établi par :

Dadi & Dunkel Energy

Rue du Maupas 38, CP:5876, 1002 Lausanne

Responsable, tél. :

M. Didi, 021 647 95 01

Adresse mail :

info@dd-energy.com

Lieu, date, signature :

Lausanne, 20.06.2024

**A REMPLIR PAR LA COMMUNE**

Le justificatif est certifié complet et correct