

Commune: Ormont-Dessus

N° cadastre: 3019

N° bâtiment: 1682

Objet: Réhabilitation du restaurant d'Isenau

Locaux frigorifiques

But:

Chambres Froide

Température intérieure < 8°C

oui non (→ pas d'exigence)

Volume utile

29 m³

Volume utile > 30 m³:

oui (→ «Exigences touchant le flux de chaleur moyen»)

non (→ libre choix exigences: «valeur U moyenne» ou «flux de chaleur»)

Exigences touchant la valeur U moyenne

Valeur U moyenne ≤ 0.15 W/m²K:

oui (→ joindre le calcul de la valeur U moyenne)

non (→ exigences touchant le flux de chaleur moyen)

Exigences touchant le flux de chaleur moyen par zone de température

(→ joindre le calcul du flux de chaleur moyen)

Flux de chaleur moyen ≤ 5 W/m²:

oui

non, motif: _____

Annexes/remarques

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de
l'entreprise

Responsable, tél.:

Lieu, date, signature:

Justificatif établi par:

ACI Groupe SA
Route de l'Aéroport 1
1215 Genève

Faouzi RAHAL, 021 558 30 01
Genève, Le 16.01.2025

Contrôle du justificatif/Contrôle privé:

Le justificatif est certifié complet et correct:

Contrôle d'exécution: même personne
ou: _____