

# Formulaire 43 - DN



## 1. Informations générales

<b>Description de l'ouvrage</b>	Nouveau hangar à dameuses
<b>Commune</b>	Ormont-Dessus
<b>Construction existante ?</b>	Non
<b>Parcelle</b>	3600
<b>Maître de l'ouvrage</b>	TVGD SA
<b>Mandataire principal</b>	Petignat & Cordoba engineering
<b>Type d'ouvrage détaillé</b>	Industrie, artisanat, commerce, services, administration 92 - Halle, dépôt, silo, citerne
<b>Type construction</b>	ECA_IV - Construction artisanale/agricole/industrielle perm.
<b>Dangers</b>	Effondrement ou affaissement



## 2. Danger - Effondrement ou affaissement

### 2.1 Niveau de danger et intensité à l'emplacement du projet

Degré de danger lié à l'aléa	faible
Intensité de l'aléa sur l'emplacement de la construction	faible
La zone et/ou la construction existante a-t-elle déjà fait l'objet d'un effondrement ?	Non
Précision sur l'événement	
---	
Mesure de protection existante pour le bâtiment	Oui
Précision sur la mesure de protection	
Nouvelle construction sur radier général et limitation des contraintes au sol avec possibilité de redistribution locale	
Etude existante sur ou à proximité du projet ?	Non
Nom de l'étude	
---	

### 2.2 Dommages potentiels pour les personnes et les biens

#### Exposition des personnes

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

#### Action

Formulaire 43 DN à fournir avec la demande de permis de construire

#### Vulnérabilité de la construction

Pas de complément à apporter - Voir chapitre résultats

#### Action

Formulaire 43 DN à fournir avec la demande de permis de construire

#### Vulnérabilité des biens

**Est-ce qu'une doline et/ou un événement lié à l'effondrement sont présents dans un rayon de 200 m par rapport au projet ?**

Oui

**Est-ce que les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle ?**

Oui

**Précisions/détails**

Dolines visibles à proximité de la future construction.

**Action**

Formulaire 43 DN à fournir, autorisation spéciale de l'ECA délivrée sous condition qu'une évaluation locale de risque (ELR) soit réalisée par un spécialiste en dangers naturels

## 2.3 Résultats - Effondrement ou affaissement

Résultat

Déficit de sécurité observé

Action

Formulaire 43 DN à fournir, autorisation spéciale de l'ECA délivrée sous condition qu'une évaluation locale de risque (ELR) soit réalisée par un spécialiste en dangers naturels

Type construction	Protection des personnes				Protection des biens d'une valeur notable				
	Exposition des personnes				Vulnérabilité de la construction		Vulnérabilité des biens		
	Aiguë	Élevée	Limitée	Null	Modérée à forte	Faible à nulle	Forte	Modérée	Faible à nulle
ECA_I	■								
ECA_II	■								
ECA_III	■	■							
ECA_IV	■	■		●		●	●		
ECA_V	■	■	■		■		■	■	
ECA_VI	■	■	■		■		■	■	
ECA_VII	■	■	■		■		■	■	

Objectif de sécurité atteint - Formulaire 43 DN à fournir avec la demande de permis de construire

Déficit de sécurité modéré — Formulaire 43 DN à fournir, autorisation spéciale de l'ECA délivrée sous condition qu'une évaluation locale de risque (ELR) soit réalisée par un spécialiste en dangers naturels

Déficit de sécurité majeur - Formulaire 43 DN à fournir, évaluation locale de risque (ELR) à réaliser par un spécialiste en dangers naturels avant l'autorisation spéciale de l'ECA

Par leurs signatures, le maître d'ouvrage et le mandataire principal / le bureau spécialisé attestent que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts. Attention, le résultat de l'analyse ci-dessus ne dispense pas de la nécessité d'une autorisation spéciale.

Nous recommandons de prendre contact avec l'ECA et/ou un bureau spécialisé afin de s'assurer du respect du niveau de sécurité face aux EN pour ce type de construction.

L'ECA pourrait s'assurer du respect du niveau de sécurité face aux EN lors de la mise en oeuvre des mesures de protection définies par le bureau spécialisé.

**Lieu - date - signature du maître  
d'ouvrage**

 TELE VILLARS-GRYON  
DIABLERETS S.A.  
Case postale 133  
1884 Villars-sur-Ollon  
+41 24 495.81.13 / info@tvgr.ch

Villars/Ollon, le 04.06.2025

**Lieu - date - signature du mandataire  
principal ou le bureau spécialisé**

**Raison sociale**

 PETIGNAT & CORDOBA  
INGÉNIEURS CONSEILS SA  
1820 Montreux, Rue de la Paix 11  
Succursales: VE - VS - FR  
www.petignat-cordoba.ch

Montreux, le 26.05.2025